Письмо МЧС России от 02.06.2025 № 43-3226-19

О размещении питьевых фонтанчиков на путях эвакуации

Справочная копия от 01.11.2026. Оригинал: официальный сайт МЧС России, письмо от 02.06.2025 № 43-3226-19. Юридическую силу имеет текст на официальном сайте. Письмо не нормативный акт: оно разъясняет, как МЧС России понимает требования. Последняя проверка — 01.11.2026.

Письмо МЧС России от 02.06.2025 № 43-3226-19

О направлении разъяснений

Во исполнение пункта 1.3 дорожной карты реализации приоритетного проекта «Гильотина 2.0» по направлению «Школа», утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 31.03.2025 № ДГ-П36-11390, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направляются следующие разъяснения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

При этом под «другим оборудованием» следует понимать, в том числе, питьевые фонтанчики.

Таким образом, на эвакуационных путях допускается размещать питьевые фонтанчики при условии обеспечения геометрических параметров эвакуационных путей, установленных требованиями пожарной безопасности (пункт 28 Правил).

А.М. Супруновский